

IEBŪVĒJAMS KOLEKTORU SKAPIS SPE

SPE tipa virssienas skapis paredzēts kolektoru montāžai kopā ar aprīkojumu, t.i. pievienojuma elementiem, nolaišanas ventīļiem, atgaisotājiem, sūkni u.c.

Skapis ir pārklāts ar emalju, standarta krāsa RAL 9016 (balta). Aizmugurējā sienā atrodas 2 caurumi ar diametru $\varnothing$ 6.5mm skapja montāžai, kā arī 2 kolektora montāžas vadulas, ar kuru palīdzību var regulēt kolektora atrašanās vietu skapī. Katra vadula aprīkota ar divām M6x18mm skrūvēm komplektā ar uzgriežņiem un paplāksnēm. Sānu sienās atrodas ovāli tehnoloģiskie caurumi 62x87mm, kas piesegti ar noseglāksnēm, un caur kuriem var pieslēgties pie kolektora no sāniem. Skapja augstums regulējas ar izbīdāmām kājām. Skapja priekšējais rāmis arī ir regulējams, pateicoties tam ir iespējams pielāgot skapja iebūves dziļumu.

Skapju sortiments un izmēri norādīti zemāk esošajā tabulā:

Skapja vaids	Gabarīti [mm]			Durvju izmēri [mm]	
	platums	augstums	dziļums	platums	augstums
SPE-0	335	575-665	110-170	328	454
SPE-1	435	575-665	110-170	428	454
SPE-2	565	575-665	110-170	558	454
SPE-3	715	575-665	110-170	708	454
SPE-4	795	575-665	110-170	788	454
SPE-5*	965	575-665	110-170	993	454
SPE-6*	1140	575-665	110-170	1133	454

* pieejams uz pasūtījuma

SPE skapju montāža

Nepieciešams atzīmēt skapja uzstādīšanas vietu, ņemot vērā pievienojamo cauruļvadu novietojumu, kā arī grīdas augstumu kopā ar apdares materiālu (piem. flīzēm, laminātu u.c.). Skapi jāuzstāda atbilstošā augstumā ar izbīdāmo kāju palīdzību, ņemot vērā siltumizolācijas biezumu, un kopējo grīdas seguma augstumu. Skapi jāuzstāda nišā, to nepieciešams izlīmeņot un piestiprināt pie sienas caur skapja aizmugurējā sienā esošajiem 2 caurumiem. Stiprināšanai nepieciešams izmantot atbilstošus stiprinājumus, atkarībā no sienas konstrukcijas. Ja paredzēts cauruļvadu pie kolektora pievienot caur sānos esošajiem caurumiem, nepieciešams noņemt plāksnītes kas tos aizsedz. Lai pasargātu iebūvējamā skapja redzamo daļu no bojājumiem, kas var rasties veicot apdares darbus, pastāv iespēja demontēt skapja priekšējo rāmi un durvis. Sakomplektēto kolektoru piestiprināt pie vadulās esošajām skrūvēm, kas ir komplektā ar skapi. Kolektora novietojums vadulās tiek regulēts ar skrūvju palīdzību.

